TRINKWASSERANLAGE

der Marktgemeinde Vorderweißenbach

Versorgung Schönegg/Piberschlag

Trinkwasserparameter (FF-Zeughaus)	Wertebereich	Ergebnis vom 30.03.2026	Anmerkung
pH-Wert	6,5 - 9,5	**8,0**	
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	2500 µS/cm	**173,0**	
Gesamthärte	-	**4,4**	
Carbonathärte	-	**4,5**	
Calcium	-	**29,2 mg/l**	
Magnesium	-	**1,5 mg/l**	
Kalium	-	**1,3 mg/l**	
Natrium	200 mg/l	**4,2 mg/l**	
Nitrat	50 mg/l	**3,1 mg/l**	
Chlorid	200 mg/l	**4,5 mg/l**	
Sulfat	250 mg/l	**6,0 mg/l**	
Ausnahmegenehmigung			

Der Wertebereich bezeichnet die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte laut Trinkwasserverordnung bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser.

Rechtlicher Hinweis AGES:
Die jeweiligen Wasserversorger haben die dargestellten Daten mit größter Sorgfalt erstellt, jedoch unterliegt die Wasserqualität natürlichen Schwankungen. Da Analysenergebnisse eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Probenahme darstellen, ist bei zeitlich versetzten Untersuchungen mit geringfügigen Abweichungen zu rechnen.
Aufgrund der Komplexität von Wasserversorgungsanlagen, dem eventuellen Auftreten von Mischwässern mit zeitlich wechselnder Beschaffenheit und der Möglichkeit, dass in einem Gemeindegebiet mehrere Versorgungsunternehmen parallel tätig sein können, wird von den Betreibern des Trinkwasser-Aportals keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Daten übernommen.
Für detailliertere Informationen steht Ihnen das jeweilige Wasserversorgungsutnernehmen zur Verfügung.